



TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno



vydává

Zadavatel: **PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, 539 01 Hlinsko v Čechách**
IČ: 62024205

CERTIFIKÁT TYPU

č. 22 – 106/1

Výrobek: **Tkanina NMI**
textilie s antibakteriální úpravou určená pro výrobu textilních vyústek
materiálové složení: 100 % polyester; barva: šedá

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda výrobku s následující technickou specifikací

- ČSN EN ISO 20645:2005 Plošné textilie – Zjišťování antibakteriální aktivity – Zkouška šíření agarovou destičkou z hlediska antibakteriální účinnosti použité antibakteriální úpravy – Odstavec 10, Tabulka č. 1
- ČSN EN ISO 20743:2022 Textilie – Stanovení antibakteriální aktivity textilních výrobků z hlediska antibakteriální účinnosti použité antibakteriální úpravy – Příloha F, Tabulka F.1
- ČSN EN 14119:2004 Zkoušení textilií – hodnocení působení mikroskopických hub

Na základě dosažené úrovně ukazatelů antibakteriální aktivity a antibakteriální účinnosti se osvědčuje, že hodnocený výrobek vykazuje dobrý antibakteriální účinek – silnou antibakteriální účinnost. Tato silná účinnost je dosažena na výrobku novém i na výrobku po 10 cyklech údržby praním při 40°C.

Byla prokázána vysoká odolnost proti působení mikroskopických hub – plísni.


Certifikační systém: zkoušení typu

Podkladem pro certifikát je závěrečný protokol č. COV/22/290-1 ze dne 10.11.2022, vydaný COV TZÚ v Brně. Závěrečný protokol tvoří nedílnou součást tohoto certifikátu.



Certifikát vydán:
v Brně dne 11.11.2022
Platnost do 30.11.2025




Ing. Svatava Horácková
vedoucí certifikačního oddělení